

## Retningslinjer ved blinde alarmer

I medfør af beredskabslovens § 23a kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, skal opkræves et gebyr fra anlægs- ejer. Gebyret skal dække udgifter i forbindelse med udrykningen.

Som ejere af Brand & Redning Køge, har Køge, Solrød og Stevn Kommuner besluttet, at der skal opkræves gebyr fra anlægsejer til dækning af Brand & Redning Køges udgifter i forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det gælder både for myndighedskrævede anlæg og ikke-myndighedskrævede anlæg.

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg opkræves et gebyr pr. udrykning. Det aktuelle gebyr udgør kr. 7.224,- kr. og er indeksreguleret.

Størrelsen af gebyret er fastsat af Beredskabskommissionen i Brand & Redning Køge, jfr. lov nr. 314 af 3. april 2017 §23a om ændring af Beredskabsloven.

I bekendtgørelsen 314 af 3. april 2017 defineres en blind alarm som en automatisk tilkaldelse af Brand & Redning Køge uden, at der er brand eller overhængende fare for brand. Skema 1 nedenfor viser de typiske årsager til blinde alarmer.

Ved forsætlig påvirkning af automatiske brandalarmeringsanlæg (falske alarmer) opkræves ikke gebyr. Brand & Redning Køge kan rejse erstatningskrav i forbindelse med en politisag. Skema 2 nedenfor viser de typiske årsager til falske alarmer.

### Eksempel på årsager til blinde alarmer, hvor der opkræves gebyr

#### (listen er ikke udtømmende)

- Håndværkerarbejde der aktiverer ABA.
- Fejlbetjening af anlæg / tekniske fejl.
- Påkørsel eller anden direkte påvirkning af sprinklerhoved.
- Fyrværkeri.
- Vand i brandmelder eller anlæg.
- Høj temperatur ved f.eks. solopvarmning.
- Stegeos, damp, tågekanon o. lign.
- Frostsprængninger af sprinklerinstallation.
- Tobaksrygning.

Skema 1

### Eksempel på falske alarmer

#### (listen er ikke udtømmende)

- Forsætlig aktivering af brandtryk.
- Hærværk på sprinklerhoved/røgdetektor.

Skema 2